



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района  
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12  
8 (81379) 37-158

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 125-2-24-76/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

для юридического лица: Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» в лице директора Грищенко Ирина Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 125-2-24-76 от «03» августа 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "27" августа 2020 г. по "15" сентября 2020 г. проведена внеплановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Старцевой Екатериной Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63

(наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием места нарушения	нарушения пожарной безопасности с конкретным выявленным	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта (или) документа безопасности,	и нормативного правового требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только

Вход. № 1222  
16, 09 2020.

		которого(-ых) нарушены	безопасности	выполнени е)
1.	Ширина проступи лестницы № 1 – менее 25 см., (ширина проступи 18см - корпус № 4)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	20.07.2021	
2.	Ширина проступи лестницы № 2 – менее 25 см., (ширина проступи 19см - корпус № 4)	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	20.07.2021	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО Старцева Е.А.  
по пожарному надзору)

«15» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 15 » сентября 2020 г.



В.И.О. директора  
(должность, фамилия, инициалы)  
Нешитин В.А.