


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «14» сентября 2022 г.
учётный № проверки 78230061000203423718

«ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область,
188662, тел. (812)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область,
188662, тел. (812)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6

«21» апреля 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2304/15-47/4-П/ПВП 1/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 04.04.2023 № 2304/15-47/4-П/ПВП, учётный № проверки 78230061000203423718

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы СЧДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Старцева Екатерина Анатольевна

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Гришь Алексей Игоревич, начальник сектора судебных экспертиз

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Зямтшин Александр Юрьевич, старший эксперт сектора судебных экспертиз

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей - инвалидов»

Всего № 560/1
24 04 23

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
188760, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, дом

63

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей - инвалидов» ИНН 4712012349, юридический адрес: 188760, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, дом 63

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «21» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	22.04.2024	
2.	СПС запускается в автоматическом режиме, однако не все неоплаченные	ст. 1, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	22.04.2024	

<p>устройства СОУЭ запустились (корпус 2)</p> <p>3. СОУЭ запускается в автоматическом режиме частично, уровень звука не соответствует допустимым (корпус 2)</p>	<p>ст. 1, ст. 5, ст. 6, п. 1 ст. 54, п. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>	<p>22.04.2024</p>	
<p>4. СОУЭ запускается в автоматическом режиме, уровень звука не соответствует допустимым значениям (корпус 3)</p>	<p>ст. 1, ст. 5, ст. 6, п. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>	<p>22.04.2024</p>	
<p>5. Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение кабелинной не отделено противопожарной преградой от др. помещений) (1-й этаж корпус 1)</p>	<p>ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>22.04.2024</p>	
<p>6. Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (чердачное помещение не отделено противопожарной преградой от др. помещений) (2-ой этаж корпус 1)</p>	<p>ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>22.04.2024</p>	
<p>7. Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение кабелинной не отделено противопожарной преградой от др. помещений) (2-ой этаж корпус 1)</p>	<p>ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>22.04.2024</p>	
<p>8. Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение серверной не отделено противопожарной преградой от др.</p>	<p>ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>22.04.2024</p>	

помещений) (1-й этаж корпус 4)			
9. Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение серверной не отделено противопожарной преградой от др. помещений) (2-ой этаж корпус 4)	ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	22.04.2024	
10. Запоры (замок) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (корпус № 2)	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	22.04.2024	

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Старцева Екатерина Анатольевна

(Сюжетность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Старцева Екатерина Анатольевна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОПДНПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел: 8(81379)37158

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Предписанию Ирины Владимировны директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении которого составлен акт выездной проверки)


«11» часов «00» минут «21» апреля 2023г. (подпись)

Ирина

Отметка о направлении предписания в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(адрес электронной почты)

"В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ