



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Приозерская  
городская прокуратура**

ул. Калинина, д.2, г. Приозерск,  
Ленинградская обл., 188760



306831 115302

Директору ЛОГБУ «Ленинградский  
областной многопрофильный  
реабилитационный центр для детей –  
инвалидов»

Грищенко И.В.

Ленинградское ш., д.63, г. Приозерск,  
Ленинградская область, 188760

12.10.2022 № 7-56-2022

На № \_\_\_\_\_

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений закона  
в сфере охраны жизни и здоровья  
несовершеннолетних

Городской прокуратурой в рамках осуществления надзора проведена проверка исполнения законодательства в ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов».

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, трудового законодательства, требующие неотложных мер к их устранению.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах, одним из которых является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей.

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ) технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда

Приозерская городская прокуратура  
Ленинградской области  
№ Прдр-20410015-20-22/-20410015

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие в том числе пожарную безопасность.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ требования, закрепленные в государственных стандартах и технических регламентах, являются обязательными, подлежащими исполнению.

Статьей 6 названного Федерального закона пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей – инвалидов» в нарушение ст. 16, 67, 18, 26, 27, 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР), хранили под лестничными клетками вещи, горючие материалы, детские санки, ковры; выход на чердак открыт; двери эвакуационных выходов закрыты на ключ; оставлены без присмотра включенные электроприборы в детских спальнях; на эвакуационных путях располагаются коляски и другой инвентарь; в детской спальне эксплуатируется электрический водонагреватель с видимыми нарушениями термической обработки, а также удлинитель со следами термической обработки; на территории организована свалка списанного оборудования и горючих изделий.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, п. 3.9, 4.8, 11.5, 13.12 СанПиН 2.4.3259-15, недопустимо хранение химических средств в общедоступных местах, хранение перегоревших, неисправных люминесцентных ламп в электрощитовых; для хранения колясок, санок, игрушек и другого оборудования, используемых на территории, оборудуется специальное помещение или место.

В ходе проверки выявлено, что камеры видеонаблюдения не работали, на территории центра нарушена целостность ограждения, не соблюдаются условия хранения лекарственных препаратов, выявленные нарушения противоречат требованиям Федерального закона от 10.01.2022 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Конвенции о правах ребенка, Федерального закона «О противодействии терроризму», Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, Приказа Рособразования «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательного учреждения», Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», свода правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009».

В соответствии со ст. 331, 351.1 ТК РФ, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с

участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию.

Установлено, что в отношении Абдурафиевой Н.И. 03.10.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ. До настоящего времени Абдурафиева Н.И. осуществляет трудовую деятельность, от должностных обязанностей не отстранена, что является нарушением и создает угрозу для жизни и здоровья детей.

Таким образом, в ходе проведенной проверки выявлен ряд существенных нарушений и недостатков.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов», а также отсутствие должного контроля за деятельностью указанных должностных лиц со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению подобных нарушений впредь.
2. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О дне, месте и времени рассмотрения представления уведомить Приозерскую городскую прокуратуру.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в Приозерскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Городской прокурор  
младший советник юстиции

А.Н. Рябов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 7F1F36A4EA36FE4E7380443C2F44CDAE  
Владелец Рябов Александр Николаевич  
Действителен с 11.07.2022 по 04.10.2023